



Sarl GEOA

www.geoa.fr

Siège social

30 impasse de l'église
07570 LABATIE D'ANDAURE

Agence Auvergne

Hôtel d'Entreprises - Module 6
Z.A. La Font du Loup - La Garnasse
43240 Saint-Just Malmont

Mail : contact@geoa.fr

Tel.09.64.08.61.49



Etude structurelle - Pont du Langouyrrou **Commune de LANGOGNE**

Rappel du descriptif de l'étude sur l'ouvrage

- ✍ Réalisation d'une Inspection détaillée de l'ouvrage,
- ✍ Rédaction d'une Note de Calcul du tablier,
- ✍ Réalisation des épreuves de chargement de l'ouvrage suivant le guide du Setra.

Conclusion

Aucun désordre structurel n'a été détecté durant la phase d'étude sur le tablier du Pont du Langouyrrou sur la commune de LANGOGNE.

Le tablier est apte à recevoir des charges jusqu'à 26 Tonnes sous circulation routière.

Document établi à Labatie d'Andaure, le 07/10/2024